



CERTIFICATE

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/426 - According to Regulation (EU) 2016/426

Categoria di prodotto
Product category

Sottogruppi composti da dispositivi di sicurezza, controllo e/o regolazione
Sub-assemblies composed of safety, controlling and/or regulating devices

Marchio commerciale
Trade mark



Descrizione prodotto
Product description

Valvola automatica di sezionamento a riarmo manuale per apparecchi a gas.
Automatic shut-off valve for gas appliances with manual reset.

Fabbricante
Manufacturer

TECNOCONTROL Srl

Indirizzo e siti produttivi
Address and production site

TECNOCONTROL Srl
Via E. Fermi, 98 - 25064 GUSSAGO (BS)

Certificato di Esame UE del Tipo N.
EU Type Examination Certificate N.

0068-GAR-00158

Procedura di valutazione della conformità
Conformity assessment procedure

Modulo B (Esame UE del Tipo-Tipo di Produzione)
Module B (EU Type Examination - Production Type)

Data di emissione
Issuing date

29/12/2025

Data di scadenza
Expiring date

25/11/2030

Indice di revisione
Revision index

00

Data di revisione
Revision date

...

Il presente certificato annulla e sostituisce la precedente revisione n.
This certificate cancels and replaces the previous revision n.

MTIC InterCert S.r.l. Organismo Notificato N. 0068, certifica che l'apparecchio/accessorio sopra indicato è **CONFORME** ai requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/426.

MTIC InterCert S.r.l. Notified Body N. 0068, assesses that the above-mentioned Appliance/Fitting **COMPLIES** with the essential requirements stated by Regulation (EU) 2016/426.

Il presente Certificato è soggetto alle condizioni previste dal Regolamento di Certificazione di MTIC InterCert S.r.l. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di MTIC InterCert S.r.l. Questo Certificato è composto dalla presente pagina e dai relativi allegati.

This Certificate is subjected to the conditions stated by the Regulation of Certification of MTIC InterCert S.r.l. This document cannot be partially reproduced without MTIC InterCert S.r.l. authorization. This Certificate consists of this page and its attachments.



00162



Per. Ind. Samuele Mantella

MTIC INTERCERT Certification Body



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO - ANNEX

Numero commessa
Order number C3/0015/25

Numero di Certificato
Certificate number 0068-GAR-00158

Indice di revisione
Revision index 00

Norme di prova
Test standards EN 161:2022

Descrizione dei modelli riferibili al tipo certificato Description of the models related to the certified type

Elettrovalvole a due vie, normalmente chiuse, con corpo in alluminio e parti interne in acciaio inox, con tenuta in NBR, con le seguenti caratteristiche:

Two-way electrically operated valves, normally closed, with aluminium body and stainless steel inner parts, sealing element made of NBR, having the following characteristics:

TIPO TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	P MAX
VR N.C. 1/2"	1/2" (DN15)	Gas solenoid valve	550 mbar e 6 bar
VR N.C. 3/4"	3/4" (DN20)	Gas solenoid valve	550 mbar e 6 bar
VR N.C. 1"	1" (DN25)	Gas solenoid valve	550 mbar e 6 bar
VR N.C. 1 1/4"	1"1/4 (DN32)	Gas solenoid valve	550 mbar e 6 bar
VR N.C. 1 1/2"	1"1/2 (DN40)	Gas solenoid valve	550 mbar e 6 bar
VR N.C. 2"	2" (DN50)	Gas solenoid valve	550 mbar e 6 bar
VR N.C. DN65	DN65	Gas solenoid valve	550 mbar e 6 bar
VR N.C. DN80	DN80	Gas solenoid valve	550 mbar e 6 bar
VR N.C. DN100	DN100	Gas solenoid valve	550 mbar e 6 bar
VR N.C. DN125	DN125	Gas solenoid valve	550 mbar e 6 bar
VR N.C. DN150	DN150	Gas solenoid valve	550 mbar e 6 bar
VR N.C. DN200	DN200	Gas solenoid valve	550 mbar e 6 bar

Possibili varianti comuni a tutti i modelli:

- Le Versioni > di DN25 possono esser fornite con sensore Magnetico (S.M) di verifica della chiusura.
- Tutte le Versioni possono essere fornite con bobina in custodia Antideflagrante, il codice prodotto rimane invariato ma con l'aggiunta di:
 - Ex per modo di protezione nA;
 - Exd per modo di protezione d



00162



Per. Ind. Samuele Mantella

MTIC INTERCERT Certification Body



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO - ANNEX

Possible variants common to all models:

- The versions > of DN25 can be supplied with a Magnetic Sensor (S.M) for checking the closure.
- All versions can be supplied with a coil in an explosion-proof case, the product code remains unchanged but with the addition of:
 - Ex for protection mode nA;
 - Exd for protection mode d

Gruppo / Group	2
Classe / Class	Class A
Tipi di gas utilizzati / Types of used gas	I, II e III famiglia / family
Temperature di utilizzo / Operating temperature range	Da -15°C a +60°C / From -15°C to +60°C
Massima pressione d'esercizio / Maximum operating pressure	500 mbar
	6 bar
Tensione alimentazione / Supply voltage	12-24 Vdc 12-24-110-230 Vac
Tempo di chiusura / Closing time	< 1 s



00162



Per. Ind. Samuele Mantella

MTIC INTERCERT Certification Body